Outlook

---

**Re: Zahtjev za pojašnjenjem/upotpunjavanjem vaše Ponude u postupku jednostavne nabave N62/2024 , nabave radova "Izvođenje radova na zamjeni rasvjete u sportskoj dvorani Ivica Ićo Glavan".**

---

**Šalje** Ante Čikotić <ante@inovapro.hr>
**Datum** sri, 28.8.2024. 18:50
**Prima** Julija Poljak <julija.poljak@sinj.hr>
**Kopija** Denis Bobeta <denis.bobeta@sinj.hr>; Ivana Pavić <ivana.pavic@sinj.hr>; Ana Vukasović Lončar <ana.vukasovic.loncar@sinj.hr>

Poštovani,

Ponuđeni proizvodi u potpunosti zadovoljavaju tehničke karakteristike tražene projektom i troškovnikom.
Iz svega navedenog zadovoljava ponuda subjekta Enegoplan d.o.o.

Ante Čikotić

Poslano iz aplikacije Outlook za Android

---

**Šalje:** Julija Poljak <julija.poljak@sinj.hr>
**Poslano:** utorak, kolovoza 27, 2024 12:14:51 PM
**Prima:** Ante Čikotić <ante@inovapro.hr>
**Kopija:** Denis Bobeta <denis.bobeta@sinj.hr>; Ivana Pavić <ivana.pavic@sinj.hr>; Ana Vukasović Lončar <ana.vukasovic.loncar@sinj.hr>
**Predmet:** Fw: Zahtjev za pojašnjenjem/upotpunjavanjem vaše Ponude u postupku jednostavne nabave N62/2024 , nabave radova "Izvođenje radova na zamjeni rasvjete u sportskoj dvorani Ivica Ićo Glavan".

Poštovani,

Molim Vas očitovanje i na zaprimljene dokumente od Energo plan d.o.o., a po Zahtjevu za pojašnjenjem/upotpunjavanjem Ponude u postupku jednostavne nabave N 62/2024 , nabave radova "Izvođenje radova na zamjeni rasvjete u sportskoj dvorani Ivica Ićo Glavan", od dana 02.kolovoza 2024.g.

S poštovanjem,

Julija

---

**Šalje:** Energo Plan d.o.o. <info@energo-plan.com>
**Poslano:** 8. kolovoza 2024. 10:22
**Prima:** Ivana Pavić <ivana.pavic@sinj.hr>; info@energo-plan.hr <info@energo-plan.hr>
**Kopija:** Denis Bobeta <denis.bobeta@sinj.hr>; ante@inovapro.hr <ante@inovapro.hr>; Ana Vukasović Lončar <ana.vukasovic.loncar@sinj.hr>; Julija Poljak <julija.poljak@sinj.hr>
**Predmet:** RE: Zahtjev za pojašnjenjem/upotpunjavanjem vaše Ponude u postupku jednostavne nabave N62/2024 , nabave radova "Izvođenje radova na zamjeni rasvjete u sportskoj dvorani Ivica Ićo Glavan".

Poštovani,
U privitku vam dostavljamo pojašnjenje/upotpunjavanje ponude u postupku jednostavne nabave N62/2024 , nabave radova „ Izvođenje radova na zamjeni rasvjete u sportskoj dvorani Ivica Ićo Glavan ."
Molimo vas potvrdu primitka ovog e-maila.
Također vas molimo pojašnjenje u zahtjevu nije jasno,
dali je dovoljno dokumentaciju dostaviti putem ovog e-mailom ili je potrebno dostaviti u tiskanom obliku,
Hvala,
Lijepi Pozdrav

**From:** Ivana Pavić [mailto:ivana.pavic@sinj.hr]
**Sent:** Friday, August 2, 2024 3:28 PM
**To:** info@energo-plan.hr; ENERGO PLAN d.o.o <info@energo-plan.com>
**Cc:** Denis Bobeta <denis.bobeta@sinj.hr>; ante@inovapro.hr; Ana Vukasović Lončar <ana.vukasovic.loncar@sinj.hr>; Julija Poljak <julija.poljak@sinj.hr>
**Subject:** Zahtjev za pojašnjenjem/upotpunjavanjem vaše Ponude u postupku jednostavne nabave N62/2024 , nabave radova "Izvođenje

Outlook

**Odg: Zahtjev za pojašnjenjem/upotpunjavanjem vaše Ponude u postupku jednostavne nabave N62/2024 , nabave radova "Izvođenje radova na zamjeni rasvjete u sportskoj dvorani Ivica Ićo Glavan", traži se**

**Šalje** Ante Čikotić <ante@inovapro.hr>
**Datum** pon, 26.8.2024. 13:54
**Prima** Julija Poljak <julija.poljak@sinj.hr>; Denis Bobeta <denis.bobeta@sinj.hr>; Ana Vukasović Lončar <ana.vukasovic.loncar@sinj.hr>; Ivana Pavić <ivana.pavic@sinj.hr>

Poštovani,

U tehničkom listu reflektora BVP u naslovu se navodi CRI 70 (što se ne koristi za sportske dvorane), a ispod je navedeno CRI 80 stoga nije jasno što ponuditelj nudi, i predaje neispravan tehnički list, te Investitora dovodi u zabludu.

Reflektor BVP 140 ima lošiji svjetlosni tok i učinkovitost od svjetiljke u Glavnom projektu ponuđeno 35882lm / 128 lm/W u projektnoj dokumentaciji 38200lm / 131,5lm/W, što za Investitora svakako predstavlja lošije tehničko rješenje.

Iz tehničkog lista za Reflektor BVP 140

- prema opisu iz tehničkog lista je za karakteristiku „Dimmable" stavljeno „YES" , ali ne piše protokol regulacije dakle Iz daljnjih opisa je razvidno da reflektor uopće nije DALI reflektor jer piše da je Power supply unit (napajačka jedinica) On/Off. Također to potvrđuje i činjenica da je priključni kabel 3-polni (za DALI mora biti 5-polni) - dakle reflektor se ne može koristiti za namjenu koja mu je predviđena.

Težina proizvoda je 17 kg dok je tehnički uvjeti bio masa svjetiljke ≤ 10 kg , dok je reflektor iz GP 9,3 kg, tako da konzole za montažu koje su projektirane neće zadovoljiti statički proračun.

Tehnički listovi nisu dostavljeni na hrvatskom jeziku.

Dodatno, Nije dostavljena izjava kojom se potvrđuje rok ugradnje 15 dana, što je svakako odlučujući faktor, zbog kratkog roka i početka školske godine...

Iz svega navedenog proizvod ne zadovoljava.

Lp,

Ante Čikotić

---

**Šalje:** Julija Poljak <julija.poljak@sinj.hr>
**Poslano:** 21. kolovoza 2024. 14:32
**Prima:** Denis Bobeta <denis.bobeta@sinj.hr>; Ana Vukasović Lončar <ana.vukasovic.loncar@sinj.hr>; Ivana Pavić <ivana.pavic@sinj.hr>; Ante Čikotić <ante@inovapro.hr>
**Predmet:** Fw: Zahtjev za pojašnjenjem/upotpunjavanjem vaše Ponude u postupku jednostavne nabave N62/2024 , nabave radova "Izvođenje radova na zamjeni rasvjete u sportskoj dvorani Ivica Ićo Glavan", traži se

Poštovani,

Proslijeđujem, u ostavljenom roku zaprimljene, tražene dokumente od SWITCH d.o.o., a po Zahtjevu za pojašnjenjem/upotpunjavanjem Ponude u postupku jednostavne nabave N 62/2024 , nabave radova "Izvođenje radova na zamjeni rasvjete u sportskoj dvorani Ivica Ićo Glavan", od dana 02.kolovoza 2024.g.

Pozdrav
Julija

---

**Šalje:** Ivan Jerkan <ivan.jerkan@switch.hr>
**Poslano:** 20. kolovoza 2024. 15:00
**Prima:** Julija Poljak <julija.poljak@sinj.hr>
**Predmet:** RE: Zahtjev za pojašnjenjem/upotpunjavanjem vaše Ponude u postupku jednostavne nabave N62/2024 , nabave radova "Izvođenje radova na zamjeni rasvjete u sportskoj dvorani Ivica Ićo Glavan", traži se