MODIJUN PROJEKT
D.O.O.
KAŠTEL SUĆURAC

Projektiranje i nadzor
Put Ratca 6, 21212 Kaštel Sućurac
OIB: 24208009089
Mob: 0915412103; e-mail: modijunprojekt@gmail.com

TD: 155/24

Naručitelj:
GRAD SINJ
Dragašev prolaz 24, Sinj
OIB: 03210055420

Objekt:
REKONSTRUKCIJA ZGRADE NA ŠTALIJI I PRENAMJENA U JAVNU I DRUŠTVENU NAMJENU (ISTRAŽIVAČKI CENTAR ZA DIGITALNU POLJOPRIVREDU)

Lokacija: k.č. 2122/1 k.o. Sinj (formirana od dijela *800/3 k.o. Sinj)

GEOMEHANIČKO MIŠLJENJE

ODGOVORNA OSOBA:
JURE NIKOLIĆ, mag.ing.aedif.

Jure Nikolić
Digitally signed by Jure Nikolić
DN: C=HR, O=HKIG, OID.2.5.4.97=VATHR-65080653676, OU=Identification, SN=Nikolić, G=Jure, SERIALNUMBER=PNOHR-64816829544, CN=Jure Nikolić
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025.01.31 10:28:08+01'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.3.0

Projektant konstrukcije:
JURE NIKOLIĆ, mag.ing.aedif.
(G5525)

JURE NIKOLIĆ
Digitally signed by JURE NIKOLIĆ
DN: C=HR, O=HRIDCA, OU=Signature, SN=NIKOLIĆ, G=JURE, SERIALNUMBER=PNOHR-64816829544, CN=JURE NIKOLIĆ
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025.01.31 10:30:06+01'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.3.0

Mjesto i datum izrade: Kaštel Sućurac, prosinac 2024.

SADRŽAJ *str*

Sadržaj 1

OPĆI DIO 2


Rješenje o registraciji tvrtke 3-4

Rješenje komore 5-7

GEOMEHANIČKO MIŠLJENJE 8-9

OPĆI DIO

Rješenje o registraciji tvrtke



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U SPLITU

Tt-21/6242-2
MBS: 060430882
EUID: HRSR.060430882

R J E Š E N J E

Trgovački sud u Splitu, po sucu pojedincu Franki Buzov, u registarskom predmetu upisa u sudski registar osnivanja društva s ograničenom odgovornošću, po prijedlogu predlagatelja MEDIJUN PROJEKT d.o.o. za projektiranje i nadzor, Kaštel Sućurac, Trg Podvorje 16, 28. travnja 2021.

r i j e š i o j e

u sudski registar ovog suda upisuje se:

osnivanje društva s ograničenom odgovornošću

pod tvrtkom/nazivom MODIJUN PROJEKT d.o.o. za projektiranje i nadzor, sa sjedištem u Kaštel Sućurcu, Trg Podvorje 16, u registarski uložak s MBS: 060430882, prema podacima naznačenim u prilogu ovoga rješenja ("Podaci za upis u glavnu knjigu sudskog registra"), koji je njegov sastavni dio.

TRGOVAČKI SUD U SPLITU

U Splitu, 28. travnja 2021. godine


S U D A C

Franka Buzov

Uputa o pravnom lijeku:

Pravo na žalbu protiv ovog rješenja ima sudionik ili druga osoba koja za to ima pravni interes. Žalba se podnosi u roku od 8 (osam) dana Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske u dva primjerka, putem prvostupanjskog suda. Predlagatelj nema pravo žalbe.

D003, 2021-04-28 09:57:54 Stranica: 1 od 2



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U SPLITU

Tt-21/6242-2
MBS: 060430882
EUID: HRSR.060430882

Dokument je elektronički potpisan:
FRANKA BUZOV

Vrijeme potpisivanja:
28-04-2021
09:58:11

Broj zapisa: dzi-3805913
Kontrolni broj: 5oloc-ofw4w

Vjerodostojnost ovog dokumenta možete provjeriti na web adresi: http://sudreg.pravosudje.hr/registar/kontrola_izvornika/ unosom gore navedenog broja zapisa i kontrolnog broja dokumenta ili skeniranjem ovog QR koda. Sustav će u oba slučaja prikazati izvornik ovog dokumenta. Ukoliko je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Trgovački sud u Splitu potvrđuje vjerodostojnost dokumenta.

D003, 2021-04-28 09:57:54 Stranica: 2 od 2

Rješenje komore

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA
INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

KLASA: UP/I-360-01/16-01/233
URBROJ: 500-03-16-2
Zagreb, 04. srpnja 2016. godine

Hrvatska komora inženjera građevinarstva na temelju članka 26. stavka 5. i članka 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 78/15.) odlučujući o zahtjevu koji je podnio **Jure Nikolić, Kaštel Sućurac, Put ratca 6,** donosi slijedeće

RJEŠENJE

1. U Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva upisuje se **Jure Nikolić, mag.ing.aedif., Kaštel Sućurac, Put ratca 6, OIB 64816829544,** pod rednim brojem **5525**, s danom upisa **04.07.2016**. godine.

2. Upisom u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva **Jure Nikolić, mag.ing.aedif.**, stječe pravo na uporabu strukovnog naziva **"ovlašteni inženjer građevinarstva"** i pravo na obavljanje stručnih poslova temeljem članka 48., 50., 53. stavak 1. i 2., 55. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje ("Narodne novine", broj 78/15.), te ostala prava i dužnosti sukladno ovom Zakonu, posebnim zakonima i propisima donesenim temeljem tih zakona, te općim aktima Komore.

3. Ovlaštenom inženjeru građevinarstva Hrvatska komora inženjera građevinarstva izdaje **"pečat i iskaznicu ovlaštenog inženjera građevinarstva"**, koje su vlasništvo Komore.

Obrazloženje

Dana 13.06.2016. godine Jure Nikolić, mag.ing.aedif., podnio je zahtjev za upis u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva.

U prilogu zahtjeva, podnositelj zahtjeva je podnio slijedeću dokumentaciju:
- presliku važećeg osobnog dokumenta,
- presliku diplome,
- presliku Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva,
- dokaz o radnom stažu (Elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
- završno mišljenje mentora u trajanju od 7 mjeseci i 14 dana,
- popis poslova u struci ovjeren od ovlaštenog inženjera građevinarstva pod čijim je nadzorom obavljao poslove,

- preslike gotovih naslovnica projekata potpisane i ovjerene od odgovornog projektanta na kojima se navode suradnici u projektiranju,
- dokaz o uplati upisnine u iznosu od 1.000,00 kn,
- 70,00 kn Upravne pristojbe (biljezi RH),
- jednu fotografiju veličine 35x45 mm.

Prema odredbi članka 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju pravo na upis u imenik ovlaštenih arhitekata, ovlaštenih arhitekata urbanista, odnosno ovlaštenih inženjera Komore ima fizička osoba koja kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

1. da je završila odgovarajući preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij i stekla akademski naziv magistar inženjer, ili da je završila

2. odgovarajući specijalistički diplomski stručni studij i stekla stručni naziv stručni specijalist inženjer ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 300 ECTS bodova, odnosno da je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja odgovarajuće struke,

3. da je po završetku odgovarajućeg diplomskog sveučilišnog studija ili po završetku odgovarajućeg specijalističkog diplomskog stručnog studija provela na odgovarajućim poslovima u struci najmanje dvije godine, da je po završetku odgovarajućeg diplomskog sveučilišnog studija ili odgovarajućeg specijalističkog diplomskog stručnog studija provela na odgovarajućim poslovima u struci najmanje jednu godinu, ako je uz navedeno iskustvo po završetku odgovarajućeg preddiplomskog sveučilišnog ili po završetku odgovarajućeg preddiplomskog stručnog studija stekla odgovarajuće iskustvo u struci u trajanju od najmanje tri godine, odnosno bila zaposlena na stručnim poslovima graditeljstva i/ili prostornoga uređenja u tijelima državne uprave ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te zavodima za prostorno uređenje županije, odnosno Grada Zagreba najmanje deset godina,

4. da je ispunila uvjete sukladno posebnim propisima kojima se propisuje polaganje stručnog ispita.

U postupku koji je prethodio donošenju ovog rješenja izvršen je uvid u priloženu dokumentaciju i utvrđeno je da je zahtjev podnositelja osnovan, te da podnositelj udovoljava kumulativno svim uvjetima za upis u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva koji su propisani člankom 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju.

Podnositelj zahtjeva stekao je pravo na uporabu strukovnog naziva „ovlašteni inženjer građevinarstva" i pravo na obavljanje stručnih poslova temeljem članka 48., 50., 53 stavak 1. i 2., 55. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, te ostala prava i dužnosti sukladno ovom Zakonu, posebnim zakonima i propisima donesenim temeljem tih zakona, te općim aktima Komore.

Ovlašteni inženjer građevinarstva dužan je izvršavati navedene stručne poslove sukladno zakonu te temeljnim načelima i pravilima struke koje treba poštovati ovlašteni inženjer građevinarstva.

Pravo na obavljanje navedenih stručnih poslova prestaje s prestankom članstva u Komori, u skladu s člankom 34. i 35. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju.

Ovlaštenom inženjeru građevinarstva Hrvatska komora inženjera građevinarstva izdaje "pečat i iskaznicu ovlaštenog inženjera građevinarstva", sukladno članku 26. stavku 5. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju.

Ovlašteni inženjer građevinarstva dužan je plaćati Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva članarinu i ostala davanja koja utvrde tijela Komore, osim u slučaju mirovanja članstva i privremenog prekida obavljanja djelatnosti, a pri prestanku članstva u Komori dužan je podmiriti sve dospjele financijske

obveze prema Komori, sve sukladno članku 13. stavku 1. točki 5. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva.

Ovlašteni inženjer građevinarstva dobiva putem Hrvatske komore inženjera građevinarstva Potvrdu o polici osiguranja od profesionalne odgovornosti kod odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje na razdoblje od godine dana i obnavlja svake godine. Premija osiguranja plaća se sa članarinom, odnosno uračunava se u iznos članarine, sve u skladu s člankom 55. Stavcima 1. i 2. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju.

Ovlašteni inženjer građevinarstva uplatio je za upis Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva upisninu u iznosu od 1.000,00 kn sukladno članku 13. stavku 1. točki 4. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva.

Upravna pristojba plaćena je upravnim biljegom emisije Republike Hrvatske koji je zalijepljen na podnesak i poništen, u vrijednosti 20,00 kn (slovima: dvadeset kuna) prema tarifnom br. 1 i u vrijednosti od 50,00 kn (slovima: pedeset kuna), prema tar.br. 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine" br. 8/96. 77/96. 131/97. 69/98. 66/99. 145/99. 116/00. 110/04. 150/05. 153/05. 129/06. 117/07. 25/08. 60/08. 20/10. 69/10. 126/11. 112/12. i 9/13.).

Slijedom navedenog, na temelju članaka 26. i 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, odlučeno je kao u izreci.

Predsjednik
Hrvatske komore inženjera građevinarstva

Zvonimir Sever, dipl.ing.građ.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba koja se podnosi Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja u roku 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba se predaje neposredno ili šalje poštom u pisanom obliku, u tri primjerka, putem tijela koje je izdalo rješenje.

Na žalbu se plaća pristojba u iznosu od 50,00 kuna državnih biljega prema Tar.br. 3. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine" broj 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00- Odluka Ustavnog suda, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14, 94/14).

Dostaviti:
1. **Jure Nikolić**,
   21212 Kaštel Sućurac, Put ratca 6
2. U Zbirku isprava Komore

GEOMEHANIČKO MIŠLJENJE

1. Općenito:

Na zahtjev naručitelja (Grad Sinj) izrađeno je geomehaničko mišljenje za objekt na lokaciji k.č. 2122/1 (formirana od dijela *800/3 k.o. Sinj). Predmet ovog mišljenja je zgrada na Štaliji a mišljenje je napravljeno za potrebe rekonstrukcije ove napuštene građevine. Predmetna građevina je zaštićeno kulturno dobro te je upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske (Z-5599).

Zgrada na Štaliji je izgrađena između 1881. i 1903. godine kao dio kompleksa vojarne za potrebe postrojbe konjaničkih strijelaca u Sinju. Zgrada je tijekom godina doživjela velike izmjene vanjštine, interijer joj je velikim dijelom propao ili pretrpio velika oštećenja, a od inventara nije preostalo ništa.



Zgrada na Štaliji položena u smjeru SI – JZ, okomito na odvojak Splitske ulice te uvučena otprilike 40 m u odnosu na nju. Između ulice i objekta izgrađen je parking, a s ostalih strana okružuje ga uska zelena površina na koju se nastavlja asfaltirano dvorište i igralište Osnovne škole Ivana Lovrića.

Katnosti je P+1 te je pravilnog pravokutnog tlocrta. Karakterizira je pravilan ritam otvora na fasadi i četverostrešni kosi krov. Kolni pristup predmetnoj čestici omogućen je sa jugozapada sa odvojka Splitske ulice.

Prema podacima sa katastra površina parcele iznosi 1585 m2, a tlocrtna površina Zgrade na Štaliji iznosi 229 m2 dok je ukupna bruto površina 458 m2.

Vanjski zidovi su dvostrano zidani od sivkastih vapnenačkih klesanaca s uskim sljubnicama i jezgrom od sitnog lomljenca i vapnenog morta. Na uglovima su korišteni masivniji blokovi, a kakvoća obrade i kvaliteta korištene građe (lapor) uočljivo je lošija na unutarnjem licu. Debljina vanjskih zidova u prizemlju iznosi 60 cm, a na katu 50 cm.

Inžinjerskogeološke karakteristike terena i rezultati ispitivanja:

S obzirom na iskustva na prethodnim radovima na lokaciji kao i na objektima u neposrednoj blizini nije bilo potrebno vršiti istražne radove.

Naime, šira zona sastavljena je od aluvijalnih naslaga (b-aQ2) taloženih u dolinama rijeka. Takva tla se sastoje od šljunka, pijeska, siltova i gline, dok im je debljina vrlo različita iako rijetko prelazi dubinu od 10 m.

2. Temeljenje:

Uz navedene uvjete dopušteno opterećenje temeljnog tla iznosi:

$$\sigma_{dop} = 300\ Kpa$$

Pregledom objekta nisu uočene pukotine u zidovima koje bi upućivali na slijeganje temeljnog tla. Planiranom sanacijom i rekonstrukcijom se ne predviđa unošenje dodatne težine na postojeće temelje. Objekt se će rekonstruirati u postojećim gabaritima sa sličnim krovnim i međukatnom konstrukcijom. Prilikom početka izvođenja radova će se istražnim radovima detektirati dimenzije temelja te dubina temeljenja kao i nosivost temeljnog tla.

Projektom je planirano izvođenje nove podne betonske ploče. Prije same izvedbe podne ploče potrebno je izvesti zamjenski/tamponski. Za izradu tamponskog sloja koristiti isključivo kameni materijal miješanog sastava, do veličine zrna od 80 mm. Frakcije moraju biti dobro graduirane, a poželjno je i učešće do 10% gline ili sitnijih čestica koje će imati vezivnu funkciju. Debljina ovog sloja mora biti minimalno 20 cm. Završna zbijenost tampona mora iznositi M_k = 40 Mpa.

Prije izvođenja ikakvih radova na temeljnoj konstrukciji izvesti bar četiri sondažne jame na različitim dijelovima objekta da se utvrdi stanje temeljnog tla, te ako postoje razlike s obzirom na pretpostavke, o tome obavijestiti nadzornog inženjera, geomehaničara i projektanta konstrukcije.

Potrebno je nivo terena oko objekta spustiti na izvornu razinu.

Projektant: *Jure Nikolić, mag.ing. aedif*